

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1008167-1237-1	Dato for prøveudtagning 26-09-2024	Prøve start
Produktionssted Sellebjerg Grusgrav Vængevej 4 5771 Stenstrup	Produkt 0/20 mm Knust materiale	Modtaget den 30-09-2024	Prøve slut
	Produktbetegnelse knust bakkemateriale	Reference ID	
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af Michael	


Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	9,0		
--	------------	--	--


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	6,500	D50	4,395	D60/D10 (U-tal)	73,8
D10	0,088				

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie


Bemærkning

 Sted og dato
Odense 09-10-2024

Mikkel Svendsen, Laborant
 Elektronisk signatur