

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1


Leverandør	Varedeklaration 1007911-1237-1	Dato for prøveudtagning 10-12-2021	Prøve start
	Produkt Sandfyld	Modtaget den 10-12-2021	Prøve slut
Produktionssted Sellebjerg Grusgrav Vængevej 4 5771 Stenstrup	Produktbetegnelse Fravasket sandfyld 0-2 mm	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af Ken	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning EN933-1 Vand (%)	7,0		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,223	D50	0,195	D60/D10 (U-tal)	2,8
D10	0,078				

 Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie


Bemærkning

 Sted og dato
Odense 14-12-2021

Mikkel Svendsen, Laborant
 Elektronisk signatur