

Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007937-1237-1	Dato for prøveudtagning 14-01-2022	Prøve start
	Produkt 0/40 mm knust materiale	Modtaget den 14-01-2022	Prøve slut
Produktionssted Sellebjerg Grusgrav Vængevej 4 5771 Stenstrup	Produktbetegnelse knust bakkemateriale	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 0/40 knust
		Udtaget af	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	4,6		

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	18,966	D50	15,577	D60/D10 (U-tal)	28,9
D10	0,657				

 Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie


Bemærkning

Sted og dato

Odense 14-02-2022

Mikkel Svendsen, Laborant

Elektronisk signatur