

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1


Leverandør	Varedeklaration 1007937-1237-1	Dato for prøveudtagning 21-08-2023	Prøve start
Produktionssted Sellebjerg Grusgrav Vængevej 4 5771 Stenstrup	Produkt 0/40 mm knust materiale	Modtaget den 01-09-2023	Prøve slut
	Produktbetegnelse knust bakkemateriale	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Analyseret af Ken	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	7,2		

Kornstørrelsesfordeling gnf. %


D60	20,372	D50	17,444	D60/D10 (U-tal)	11,2
D10	1,816				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------



Bemærkning

Sted og dato
Odense 22-09-2023



Mikkel Svendsen, Laborant
Elektronisk signatur