

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1


Leverandør	Varedeklaration 1007875-1235-1	Dato for prøveudtagning 27-08-2021	Prøve start
	Produkt 0/4mm Vasket grus	Modtaget den 30-08-2021	Prøve slut
Produktionssted Brylle Grusgrav Humlekrogen, 5690 Tommerup	Produktbetegnelse Sorteret og vasket bakkemateriale	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af Flemming	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning EN933-1 Vand (%)	4,9		

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,413	D50	0,362	D60/D10 (U-tal)	2,8
D10	0,149				

 Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie


Bemærkning

 Sted og dato
Odense 30-11-2021

Mikkel Svendsen, Laborant
 Elektronisk signatur