

Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007866-1115-1	Dato for prøveudtagning 05-02-2025	Prøve start
	Produkt Specialgrus iflg. aftale	Modtaget den 07-02-2025	Prøve slut
Produktionssted Siem Grusgrav Siem Skovvej 18 9575 Terndrup	Produktbetegnelse	Reference ID	
	Objekt	Registreret af	Mærkning 1/5 mm filtergrus
		Udtaget af Siem	


Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning			

Kornstørrelsesfordeling
gnf.%


D60	3,418	D50	3,011	D60/D10 (U-tal)	2,5
D10	1,363				

Min- værdi Max- værdi Målt værdi Sigte- serie

100	31,5
100	22,4
100	16
100	8
74	4
25	2
1	1
1	0,5
0	0,25
0	0,125
0,1	0,063

 Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

 Sted og dato
Århus 14-02-2025

Hanne Boye-Nielsen, Laborant
 Elektronisk signatur