

**ANALYSRAPPORT Stenmaterial** Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>10000035 - 1323-2</b>	Dato for prøveudtagning <b>04-07-2022</b>	Prøve start
	Produkt <b>0/8mm Betongrus</b>	Modtaget den <b>05-07-2022</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge</b>	Produktbetegnelse <b>Søsand</b>	Reference nr	ID nr <b>KSG</b>
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning <b>1/2 årig</b>
		Udtaget af	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--

**Kornstørrelsesfordeling**  
gnf.%

D60	0,470	D50	0,391	D60/D10 (U-tal)	3,2
D10	0,147				

Min- værdi    Max- værdi    Forv. værdi    Sigte- serie



Bemærkning

Sted og dato  
**Avedøre 11-07-2022**



**Kate Rolsted, Laborant**  
Elektronisk signatur