

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000013-1322-1	Dato for prøveudtagning 01-07-2022	Prøve start
	Produkt Kabelsand	Modtaget den 01-07-2022	Prøve slut
Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Kabelsand	Reference nr	ID nr ASG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 20 dages kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,436	D50	0,376	D60/D10 (U-tal)	2,8
D10	0,154				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------



Bemærkning
Termisk resistivitet = 0,64 Km/W

Sted og dato
Avedøre 11-07-2022



Kate Rolsted, Laborant
 Elektronisk signatur