

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000013-1322-1	Dato for prøveudtagning 04-01-2022	Prøve start 04-01-2022
	Produkt Kabelsand	Modtaget den 04-01-2022	Prøve slut 04-01-2022
Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Kabelsand	Reference nr	ID nr ASG
	Objekt	Prøve udtaget Termisk resistivitet	Mærkning 20 dages kontrol
		Udtaget af	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling


gnf.% D60 0,432 D50 0,367 D60/D10 (U-tal) 2,9

Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie



Bemærkning
Termisk resistivitet 0,65 W/mK

Sted og dato
Avedøre 05-01-2022



Kate Rolsted, Laborant
Elektronisk signatur