

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1


Leverandør	Varedeklaration 1000114 - 1323-1	Dato for prøveudtagning 01-03-21	Prøve start 02-03-21
	Produkt 0/4 mm mørtelsand	Modtaget den 02-03-21	Prøve slut 02-03-21
Produktionssted Køge Sten og grus Pacific Kaj 2 4600 Køge	Produktbetegnelse Søsand	Reference nr	ID nr KSG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 20 dages kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
DS/EN 1744-1 Chloridindhold (%)			
Prøvningsmetode Quantab			
Kloridindhold	0,025		0,100
Ækvivalent alkaliindh.*0,87 (%)	0,022		0,087

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
100	100	100	11,2
100	100	100	8
100	100	100	5,6
85	100	100	4
85	100	99	2,8
80	100	97	2
70	95	94	1,4
65	90	90	1
40	70	71	0,5
10	35	35	0,25
0	15	5	0,125
0,0	3,0	1,0	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 08-03-21

Kate Rolsted

Kate Rolsted, Laborant
Elektronisk signatur