

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000158-1322-1	Dato for prøveudtagning 04-01-2022	Prøve start 04-01-2022
	Produkt Harpet fyld	Modtaget den 04-01-2022	Prøve slut 04-01-2022
Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Harpet sandfyld 0-8 mm	Reference nr	ID nr ASG
	Objekt	Prøve udtaget Vibrationsindstamping	Mærkning 1/2 årlig kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling

D60	0,239	D50	0,215	D60/D10 (U-tal)	2,3
D10	0,106				


Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

100	100	100	11,2
100	100	100	8
88	100	100	5,6
82	100	100	4
82	99	100	2,8
80	99	100	2
70	95	99	1,4
67	90	98	1
46	70	91	0,5
15	37	64	0,25
0	10	13	0,125
0,0	5,0	3,5	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 05-01-2022



Kate Rolsted, Laborant
Elektronisk signatur