

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000158 - 1323-2	Dato for prøveudtagning 04-07-2022	Prøve start
	Produkt Harpet fyld	Modtaget den 05-07-2022	Prøve slut
Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Produktbetegnelse Harpet sandfyld 0-8 mm	Reference nr	ID nr KSG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 1/2 årig
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--------------------------------------------------------------------	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling
gnf.%

D60	0,470	D50	0,391	D60/D10 (U-tal)	3,2
D10	0,147				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

100	100	100	11,2
95	100	100	8
85	100	96	5,6
	100	92	4
		89	2,8
55	99	85	2
		81	1,4
25	65	77	1
15	50	64	0,5
5	25	32	0,25
0	10	5	0,125
0,0	5,0	1,7	0,063



Bemærkning

 Sted og dato
Avedøre 11-07-2022

Kate Rolsted, Laborant
 Elektronisk signatur