

ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000158 - 1323-1	Dato for prøveudtagning 08-02-21	Prøve start 08-02-21
	Produkt Harpet fyld	Modtaget den 08-02-21	Prøve slut 08-02-21
Produktionssted Køge Sten og grus Pacific Kaj 2 4600 Køge	Produktbetegnelse Harpet sandfyld 0-8 mm	Reference nr	ID nr KSG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 1/2 årlig kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,691	D50	0,484	D60/D10 (U-tal)	4,6
D10	0,150				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

100	100	100	11,2
95	100	100	8
85	100	99	5,6
75	100	95	4
		91	2,8
55	99	87	2
		80	1,4
25	65	73	1
15	50	52	0,5
5	25	25	0,25
0	10	6	0,125
0,0	5,0	1,2	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 15-02-21



Kate Rolsted, Laborant

Elektronisk signatur