

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>1000503-1322-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>01-02-21</b>	Prøve start <b>03-02-21</b>
	Produkt <b>0/4 mm stenmel</b>	Modtaget den <b>03-02-21</b>	Prøve slut <b>03-02-21</b>
Produktionssted <b>RN Sten &amp; Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre</b>	Produktbetegnelse <b>Stenmel</b>	Reference nr	ID nr <b>ASG</b>
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning <b>1/2 årlig kontrol</b>
		Udtaget af	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--

### Kornstørrelsesfordeling


D60	2,206	D50	1,751	D60/D10 (U-tal)	16,0
D10	0,138				

Min- Max- Forv. Sigte-  
værdi værdi værdi serie



Bemærkning

Sted og dato  
**Avedøre 15-02-21**



**Kate Rolsted, Laborant**  
Elektronisk signatur