

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007864 - 1323-2	Dato for prøveudtagning 04-07-2022	Prøve start
	Produkt 0/4 mm Pudsegrus	Modtaget den 05-07-2022	Prøve slut
Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Produktbetegnelse Søsand	Reference nr	ID nr KSG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 1/2 årig
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,460	D50	0,402	D60/D10 (U-tal)	2,7
D10	0,168				


Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

	100	11,2
100	100	8
96	100	5,6
85	100	4
85	100	2,8
80	100	2
77	99	1,4
75	95	88
52	82	67
15	41	24
0	15	3
0,0	3,0	0,9



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 11-07-2022



Kate Rolsted, Laborant
Elektronisk signatur