

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007864 - 1323-1	Dato for prøveudtagning 05-01-21	Prøve start 05-01-21
	Produkt 0/4 mm Pudsegrus	Modtaget den 05-01-21	Prøve slut 05-01-21
Produktionssted Køge Sten og grus Pacific Kaj 2 4600 Køge	Produktbetegnelse Søsand	Reference nr	ID nr KSG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 1/2 Årlig kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

100	100	100	11,2
96	100	100	8
85	100	100	5,6
85	100	100	4
80	100	99	2,8
77	99	98	2
75	99	96	1,4
75	95	92	1
52	82	66	0,5
15	41	27	0,25
0	15	4	0,125
0,0	3,0	1,6	0,063

D60 0,460 D50 0,397 D60/D10 (U-tal) 2,9
D10 0,160



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 11-01-21

Kate Rolsted

Kate Rolsted, Laborant
Elektronisk signatur