

ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007917-1322-3	Dato for prøveudtagning 01-07-2022	Prøve start 01-07-2022
	Produkt 0/4 mm betonsand, kl. E	Modtaget den 01-07-2022	Prøve slut 01-07-2022
Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Søsand	Reference nr	ID nr ASG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 20 dages kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%


Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

97	100	100	5,6
97	100	100	4
88	98	99	2,8
85	97	96	2
72	92	89	1
55	75	69	0,5
15	27	26	0,25
0	5	2	0,125
0,0	3,0	0,6	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 11-07-2022



Kate Rolsted, Laborant
Elektronisk signatur