



Varedeklaration
1007917-1322 - 1 - BETON

Dekl.dato
2020-04-22

Produkt
0/4 mm betonsand, kl. E

Produktionsbeskrivelse
Søsand

Leverandør
NCC Industry
RN Sten og Grus
Stamholmen 225
Produktionssted
RN Sten og Grus
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

2020-10-05 - 2021-08-10

Side 1(1)

	Gennemfald (%) vægt												U-tal	Korn-	Absorberet	Humus-	Klorid-	Aekivalent	Kemisk	
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	1,4	2	2,8	4	5,6	8	11,2	D60 / D10	densitet	vand	indhold	indhold	alkali-	svind	
Sigteserie													VOT					indhold		
Middelværdi - varedeklaration	1,0	3,0	25,0	59,0	80,0	88,0	93,0	96,0	99,0	100,0	100,0	100,0		2,60	0,2	Lysere	0,018	0,016	0,08	
Max værdi - grænselinie	3,0	5	27	75	92		97		100	100	100	100		2,64	0,4		0,020	0,020	0,20	
Min værdi - grænselinie	0,0	0	15	55	72		85			100	100	100		2,56	0,1	Lysere				
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	Mg/m ³	%		%	%	ml/kg	
5211436	2021-08-02	0,8	3	27	68	88	93	96	98	100	100	100	100	2,8	2,62	0,2		0,020	0,017	0,02
5211205	2021-07-01	0,7	3	26	69	89	93	97	98	100	100	100	100	2,7						
5210993	2021-06-01	0,6	3	26	68	89	93	96	98	99	100	100	100	2,7						
5210817	2021-05-04	0,5	2	26	71	92	95	*98*	99	100	100	100	100	2,6	2,62	0,1		0,020	0,017	0,04
5210604	2021-04-03	0,3	2	26	74	*93*	96	*98*	99	100	100	100	100	2,6						
5210396	2021-03-03	0,1	1	25	74	*94*	97	*98*	99	100	100	100	100	2,5						
5210248	2021-02-08	0,4	1	24	73	92	95	*98*	99	100	100	100	100	2,5	*2,65*	0,1	Lys. f. 1:3	0,020	0,017	0,01
5210006	2021-01-03	1,4	2	25	73	92	95	*98*	99	100	100	100	100	2,6						
5201900	2020-12-02	0,2	1	24	73	*93*	95	97	99	100	100	100	100	2,5						
5201724	2020-11-02	0,2	2	27	65	84	88	93	97	99	100	100	100	2,8	2,56	0,2		0,020	0,017	0,03
Middelværdi		0,5	2	26	71	91	94	97	99	100	100	100	100	2,6	2,61	0,2		0,020	0,017	0,03
standardafvigelse		0,4	0,8	1,1	3,1	3,1	2,5	1,6	0,7	0,4				0,1	0,0	0,1				0,0
største værdi		1,4	3	27	74	94	97	98	99	100	100	100	100	2,8	2,65	0,2		0,020	0,017	0,04
mindste værdi		0,1	1	24	65	84	88	93	97	99	100	100	100	2,5	2,56	0,1		0,020	0,017	0,00
Antal analyse prøve		10												10	4	4	1	4	4	4

Bemærkning Humus henvises til prøvningsstandarden EN 1744-1 " Lysere end standard fortyndet 1:3 (iht. DS/INF 167:2010)

Sted og dato
Avedøre 2021-08-10

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse

Telefon nr
36780500

Org.nr

Email
ulh@ncc.dk
Internetadresse
www.tilslag.dk

Kate Rolsted, Laborant

Elektronisk signatur