

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007925-1322-4	Dato for prøveudtagning 04-01-2022	Prøve start 04-01-2022
	Produkt 0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1	Modtaget den 04-01-2022	Prøve slut 04-01-2022
Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Sømateriale	Reference nr	ID nr ASG
	Objekt	Prøve udtaget Vibrationsindstampning	Mærkning 20 dages kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,239	D50	0,215	D60/D10 (U-tal)	2,3
D10	0,106				


Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

90	100	100	8
90	100	100	5,6
		100	4
		100	2
		98	1
		91	0,5
		64	0,25
		13	0,125
0,0	5,0	3,5	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 05-01-2022



Kate Rolsted, Laborant
Elektronisk signatur