



Varedeklaration
1007925-1322 - 4 - BETON

Dekl.dato
2021-11-29

Produkt
0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1

Produktionsbeskrivelse
Sømateriale

Leverandør
NCC Industry
RN Sten og Grus
Stamholmen 225
Produktionssted
RN Sten og Grus
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

2021-04-01 - 2022-01-05

Side 1(1)

	Gennemfald (%) vægt										U-tal	Methylen-
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8		D60 / D10	blå
Sigteserie	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8			
Middelværdi - varedeklaration	3,0	8	37	70	85	95	95	95	100			
Max værdi - grænselinie	5,0							100	100			2,5
Min værdi - grænselinie	0,0							90	90			
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
5220020	2022-01-04	3,5	13	64	91	98	100	100	100	100		2,3
5212283	2021-12-01	1,6	10	54	82	92	96	98	99	100		2,5
5212095	2021-11-01	1,3	13	58	76	86	93	97	98	99		2,6
5211876	2021-10-04	3,1	7	39	78	96	99	100	100	100		2,9
5211655	2021-09-01	4,8	13	49	79	95	98	98	98	98		3,3
5211445	2021-08-03	4,9	13	51	80	94	98	99	99	100		3,3
5211207	2021-07-01	4,2	9	42	83	98	100	100	100	100		2,8
5210996	2021-06-01	2,3	4	19	62	95	99	100	100	100		2,8
5210820	2021-05-04	2,6	6	26	71	96	99	100	100	100		2,9
5210625	2021-04-06	3,4	7	38	78	96	99	100	100	100		2,8
Middelværdi		3,2	10	44	78	95	98	99	99	100		2,8
standardafvigelse		1,2	3,4	14,1	7,6	3,5	2,1	1,1	0,8	0,7		0,3
Største værdi		4,9	13	64	91	98	100	100	100	100		3,3
Mindste værdi		1,3	4	19	62	86	93	97	98	98		2,3
Antal analyse prøve		10										10

Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 2022-01-05

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr
36780500
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email
ulh@ncc.dk
Internetadresse
www.tilslag.dk

Kate Rolsted, Laborant

Elektronisk signatur