RAPPORT

Prøve nr **5210254**

ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Leverandør	Varedeklaration **1007925 - 1323-2**	Dato for prøveudtagning **08-02-21**	Prøve start **08-02-21**
	Produkt **0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1**	Modtaget den **08-02-21**	Prøve slut **08-02-21**
		Reference nr / ID nr **KSG**	
Produktionssted **Køge Sten og grus** **Pacific Kaj 2** **4600 Køge**	Produktbetegnelse **Bundsikringsgrus**	Prøve udtaget	Mærkning **1/2 årlig kontrol**
	Objekt	Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,691	D50	0,484	D60/D10 (U-tal)	4,6
D10	0,150				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
100	100	100	8
90	100	99	5,6
85	100	95	4
80	100	87	2
70	95	73	1
50	90	52	0,5
15	60	25	0,25
0	15	6	0,125
0,0	5,0	1,2	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 15-02-21

Kate Rolsted, Laborant
Elektronisk signatur

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr **36780500**
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email **ulh@ncc.dk**
Internetadresse **www.tilslag.dk**