

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>1007926-1322-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>04-01-2022</b>	Prøve start <b>04-01-2022</b>
	Produkt <b>0/20mm Bundsikringsgrus</b>	Modtaget den <b>04-01-2022</b>	Prøve slut <b>04-01-2022</b>
Produktionssted <b>RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre</b>	Produktbetegnelse <b>Bundsikringsgrus Kval.2</b>	Reference nr	ID nr <b>ASG</b>
	Objekt	Prøve udtaget <b>MB</b>	Mærkning <b>20 dages kontrol</b>
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--


### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,247	D50	0,224	D60/D10 (U-tal)	1,9
D10	0,131				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

0	100	100	22,4
0	100	100	16
0	100	100	11,2
0	100	100	8
0	100	100	5,6
0	100	99	4
0	100	98	2
0	100	96	1
0	100	91	0,5
0	100	61	0,25
0	100	8	0,125
0,0	9,0	3,1	0,063



Bemærkning

Sted og dato  
**Avedøre 05-01-2022**



**Kate Rolsted, Laborant**

Elektronisk signatur