

**Stenmateriale**

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>1007816-1115-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>05-02-2025</b>	Prøve start
	Produkt <b>2/8 mm kl.P</b>	Modtaget den <b>07-02-2025</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Siem Grusgrav Siem Skovvej 18 9575 Tørndrup</b>	Produktbetegnelse <b>Vasket og sorteret bakkemateriale</b>	Reference ID	
	Objekt	Registreret af	
		Udtaget af <b>Siem</b>	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning			


**Kornstørrelsesfordeling**  
gnf.%

D60	6,278	D50	5,615	D60/D10 (U-tal)	2,6
D10	2,459				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	100	100	16
100	100	100	11,2
85	99	86	8
50	70	50	5,6
18	38	23	4
0	6	6	2
0	2	1	1
0,0	1,5	0,2	0,063

Sigte (mm)	0,063
målt gnf. %	0,2



Bemærkning

Sted og dato

**Århus 13-02-2025**

**Hanne Boye-Nielsen, Laborant**

Elektronisk signatur