

Stenmaterial Side 1 af 1


Leverandør	Varedeklaration 1000503-1	Dato for prøveudtagning 21-09-2022	Prøve start
	Produkt 0/4 mm stenmel	Modtaget den 21-09-2022	Prøve slut
Produktionssted Århus Sten og Grus Oliehavnsvej 28 800 Århus C	Produktbetegnelse Knuste stenmaterialer	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning Stenmel
		Udtaget af Århus	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Tørsigtning			
---	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling

D60	1,555	D50	1,132	D60/D10 (U-tal)	15,8
D10	0,099				

 Min- Max- Forv. Sigte-
 værdi værdi værdi serie


Bemærkning

Sted og dato

Århus 29-09-2022

Hanne Boye-Nielsen, Laborant

Elektronisk signatur