

Stenmaterial	Side 1 af 1
---------------------	-------------

Leverandør	Varedeklaration 1009345-1112-1	Dato for prøveudtagning 08-02-2023	Prøve start
	Produkt Kabelsand	Modtaget den 09-02-2023	Prøve slut
Produktionssted Vestbirk Stenleje Ryvej 59A 8752 Østbirk	Produktbetegnelse Sorteret og vasket bakkemateriale	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af VB	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Tørsigtning TERMISK RESISTIVITET ((K*m)/W) [EA]	0,75		0,8
--	------	--	-----

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,675	D50	0,510	D60/D10 (U-tal)	3,0
D10	0,228				



Bemærkning

Sted og dato
Århus 01-03-2023

Hanne Boye-Nielsen

Hanne Boye-Nielsen, Laborant
Elektronisk signatur