

Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007866-1111-1	Dato for prøveudtagning 05-02-2025	Prøve start
	Produkt Specialgrus iflg. aftale	Modtaget den 07-02-2025	Prøve slut
Produktionssted Rom Grusværk Fabjerg kirkevej 30, Rom 7620 Lemvig	Produktbetegnelse Specialgrus efter aftale	Reference ID	Mærkning 4/16 drængrus
	Objekt	Registreret af	
		Udtaget af Rom	


Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning			

Kornstørrelsesfordeling
gnf.%

D60	12,084	D50	10,956	D60/D10 (U-tal)	2,9
D10	4,143				


Min- værdi Max- værdi Målt værdi Sigte- serie

100	250
100	125
100	63
100	45
100	31,5
100	22,4
95	16
24	8
9	4
9	2
9	1
9	0,5
5	0,25
2	0,125
1,2	0,063

 Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Århus 13-02-2025

Hanne Boye-Nielsen, Laborant

Elektronisk signatur