

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007817-1245-4	Dato for prøveudtagning 07-11-2024	Prøve start
	Produkt 4/8 mm perlesten, klasse P	Modtaget den 08-11-2024	Prøve slut
Produktionssted Koledhus Grusgrav Koledhusvej 5853 Ørbæk	Produktbetegnelse Sorteret og vasket	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Udtaget af Kim	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			
Korndensitet - VOT (Mg/m³)	2,49	2,47	2,52
Absorbert vand (%)	3,0	2,6	3,6


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%


D60	6,278	D50	5,771	D60/D10 (U-tal)	1,5
D10	4,177				

Min- værdi Max- værdi Målt værdi Sigte- serie

100	100	100	16
100	100	100	11,2
85	100	94	8
38	68	47	5,6
0	20	5	4
0	5	0	2
0	2	0	1
0,0	1,5	0,1	0,063



Bemærkning

 Sted og dato
Odense 15-11-2024

Mikkel Svendsen, Laborant
 Elektronisk signatur