

Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007866-1115-1	Dato for prøveudtagning 05-02-2025	Prøve start
Produktionssted Siem Grusgrav Siem Skovvej 18 9575 Terndrup	Produkt Specialgrus iflg. aftale	Modtaget den 07-02-2025	Prøve slut
	Produktbetegnelse	Reference ID	
	Objekt	Registreret af	Mærkning JSJ 70/30 filtergrus
		Udtaget af Siem	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning			


Kornstørrelsesfordeling

D60	5,566	D50	4,821	D60/D10 (U-tal)	21,4
D10	0,261				


Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	31,5
100	22,4
100	16
93	8
39	4
35	2
31	1
23	0,5
9	0,25
1	0,125
0,2	0,063

Sigte (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8	16	22,4	31,5
målt gnf. %	0,2	1	9	23	31	35	39	93	100		



Bemærkning

 Sted og dato
Århus 13-02-2025

Hanne Boye-Nielsen, Laborant

Elektronisk signatur