

## ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>1007741-1121-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>16-09-2024</b>	Prøve start
Produktionssted <b>Vesterhavsrå Esbjerg Orionvej 7 6700 Esbjerg Tlf. 75134433</b>	Produkt <b>0/32mm Stabilgrus kv. II</b>	Modtaget den <b>17-09-2024</b>	Prøve slut
	Produktbetegnelse <b>Knust sømateriale.</b>	Reference ID	
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af <b>Johan</b>	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	3,3		
DS/EN 933-9 Metylenblå (MB) (g/kg) [EA]	0,4		3,0


### Kornstørrelsesfordeling


gnf.%

D60	7,790	D50	3,371	D60/D10 (U-tal)	34,1
D10	0,228				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

98	100	100	45
75	100	97	31,5
		84	22,4
50	90	68	16
30	75	60	8
15	60	54	4
		42	2
2	35	30	1
		22	0,5
		11	0,25
		5	0,125
2,0	9,0	3,0	0,063



Bemærkning	Sted og dato <b>Esbjerg 19-09-2024</b>
	 <b>Mikkel Svendsen, Laborant</b> Elektronisk signatur