



Varedeklaration
1007778-1322 - 2 - BETON

Dekl.dato
2022-04-12

Produkt
8/16 mm ærtesten, kl. M

Produktionsbeskrivelse
Jiggede søsten

Leverandør
NCC Industry
RN Sten og Grus
Stamholmen 225

Produktionssted
RN Sten og Grus
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

2022-03-01 - 2022-09-07

Side 1(1)

Sigteserie	Gennemfald (%) vægt										Form- indeks	Korn- densitet VOT	Absorberet vand	Klorid- indhold	Aekvivalent alkali- indhold	Indhold af lette korn <2400g	Kritisk absorption
	0,063	0,25	2	4	8	11,2	16	22,4	32	100							
Middelværdi - varedeklaration	0,0	0	1	1	12	55	95	100	100	100	10	2,63	1,1	0,013	0,012	2,0	0,9
Max værdi - grænselinie	1,0	1	2	5	17	65	99	100	100	100	20	2,67	1,3	0,020	0,020	5,0	2,5
Min værdi - grænselinie	0,0	0	0	0	7	45	90	100	100	100		2,59	0,9				
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	Mg/m ³	%	%	%	%	%
5220871	2022-05-02	0,0	0	0	0	8	56	97	100	100	7			0,005	0,004	1,3	
5220940	2022-05-11	0,2	0	1	1	* 19 *	* 67 *	96	100	100							
5220948	2022-05-12	0,0	0	0	0	10	49	96	100	100							
5221083	2022-06-01	0,1	0	0	0	7	49	91	100	100	8	2,59	1,1	0,005	0,004	1,3	0,9
5221270	2022-07-01	0,1	0	0	0	9	46	94	100	100	7			0,005	0,004	1,5	
5221437	2022-07-20	0,1	0	0	0	9	46	96	100	100							
5221497	2022-07-28	0,1	0	0	0	7	46	93	100	100							
5221543	2022-08-02	0,1	0	0	0	13	60	98	100	100	9			0,007	0,006	1,3	
5221682	2022-08-25	0,1	0	0	0	12	53	96	100	100							
5221748	2022-09-01	0,1	0	0	0	7	48	93	100	100	7	2,61	1,1	0,006	0,005	1,5	0,5
Middelværdi		0,1	0	0	0	10	52	95	100	100	8	2,60	1,1	0,006	0,005	1,4	0,7
standardafvigelse		0,1		0,3	0,3	3,8	7,1	2,2			0,9			0,0	0,0	0,1	
Største værdi		0,2	0	1	1	19	67	98	100	100	9			0,007	0,006	1,5	
Mindste værdi		0,0	0	0	0	7	46	91	100	100	7			0,005	0,004	1,3	
Antal analyse prøve		10									5	2	2	5	5	5	2

Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 2022-09-07

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr
36780500
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email
ulh@ncc.dk
Internetadresse
www.tilslag.dk

Ulla Hansen, Laborant

Elektronisk signatur