



Varedeklaration
1007778-1322 - 2 - BETON

Dekl.dato
2022-04-12

Produkt
8/16 mm ærtesten, kl. M

Produktionsbeskrivelse
Jiggede søsten

Leverandør
NCC Industry
RN Sten og Grus
Stamholmen 225

Produktionssted
RN Sten og Grus
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

2022-01-01 - 2023-03-08

Side 1(1)

Sigteserie	Gennemfald (%) vægt										Form- indeks	Korn- densitet VOT	Absorberet vand	Klorid- indhold	Aekvivalent alkali- indhold	Indhold af lette korn <2400g	Kritisk absorption	
	0,063	0,25	2	4	8	11,2	16	22,4	32	100								
Middelværdi - varedeklaration	0,0	0	1	1	12	55	95	100	100	100	10	2,63	1,1	0,013	0,012	2,0	0,9	
Max værdi - grænselinie	1,0	1	2	5	17	65	99	100	100	100	20	2,67	1,3	0,020	0,020	5,0	2,5	
Min værdi - grænselinie	0,0	0	0	0	7	45	90	100	100	100		2,59	0,9					
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	Mg/m ³	%	%	%	%	%	
5221682	2022-08-25	0,1	0	0	0	12	53	96	100	100								
5221748	2022-09-01	0,1	0	0	0	7	48	93	100	100	7	2,61	1,1	0,006	0,005	1,5	0,5	
5221881	2022-09-22	0,1	0	0	0	9	48	92	100	100								
5221967	2022-10-03	0,1	0	0	1	13	58	97	100	100	5			0,006	0,005	1,8		
5222054	2022-10-13	0,0	0	0	0	9	45	95	100	100								
5222174	2022-11-01	0,1	0	0	1	11	56	96	100	100	6			0,008	0,007	1,5		
5222338	2022-12-01	0,1	0	0	1	9	48	94	100	100	4	2,63	1,2	0,004	0,003	1,3	0,7	
5230005	2023-01-02	0,1	0	0	1	9	50	92	100	100	5			0,004	0,003	2,1		
5230292	2023-02-09	0,1	0	1	1	11	48	96	100	100	5			0,009	0,008	2,5		
Middelværdi		0,1	0	0	1	10	50	95	100	100	5	2,62	1,2	0,006	0,005	1,8	0,6	
standardafvigelse		0,0		0,3	0,5	1,9	4,3	1,9			1,0			0,0	0,0	0,4		
Største værdi		0,1	0	1	1	13	58	97	100	100	7			0,009	0,008	2,5		
Mindste værdi		0,0	0	0	0	7	45	92	100	100	4			0,004	0,003	1,3		
Antal analyse prøve		9									6	2	2	6	6	6	2	

Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 2023-03-08

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr
36780500
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email
ulh@ncc.dk
Internetadresse
www.tilslag.dk

Camilla Maria Holm, Laborant
Elektronisk signatur