RAPPORT

Prøve nr **5260021**

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Leverandør	Varedeklaration **1000004-1322-2**	Dato for prøveudtagning **07-01-2026**	Prøve start **07-01-2026**
	Produkt **0/2 mm sand**	Modtaget den **07-01-2026**	Prøve slut
		Reference / ID **ASG**	
Produktionssted **Avedøre Sten & Grus** **Stamholmen 225** **2650 Hvidovre**	Produktbetegnelse **Søsand**	Registreret af	Mærkning **20 dages kontrol**
	Objekt	Udtaget af	

Egenskab / prøvemetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling **Tørsigtning**			

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,227	D50	0,204	D60/D10 (U-tal)	2,3
D10	0,101				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
100	100	100	8
100	100	100	4
98	100	100	2
95	100	99	1
80	99	94	0,5
40	70	70	0,25
2	25	16	0,125
0,0	3,0	1,0	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 16-01-2026

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse

Hovedkontor

Telefon nr **36780500**
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email **linda.terkelsen@ncc.dk**
Internetadresse **www.tilslag.dk**