



Varedeklaration
1007925-1322 - 6 - BETON

Produkt
0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1

Produktionsbeskrivelse
Sømateriale

Dekl.dato
2024-05-16

Statistikskema

Leverandør
NCC Industry
Avedøre Sten & Grus
Stamholmen 225

Produktionssted
Avedøre Sten & Grus
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

2025-01-01 - 2026-01-19

Side 1(1)

Sigteserie	Gennemfald (%) vægt										U-tal	Methylen-	Vibrations-	Vibrations-
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	D60 / D10	blå	forsøg	forsøg	
												P-dmax	W opt	
Middelværdi - varedeklaration	3,0	8	37	70	85	95	95	95	100			1,74	16,3	
Max værdi - grænselinie	5,0							100	100		2,5	1,84	19,3	
Min værdi - grænselinie	0,0							90	90			1,64	13,3	
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	g/kg	t/m3	%
5260024	2026-01-07	2,7	20	68	94	98	100	100	100	100	2,5		1,76	16,6
5252292	2025-12-01	0,4	9	60	93	99	100	100	100	100	2,0			
5252212	2025-11-21	0,3	5	54	91	99	100	100	100	100	2,1			
5251866	2025-10-01	2,1	19	52	69	82	90	95	97	100	4,0			
5251708	2025-09-07	0,1	2	28	80	95	98	100	100	100	2,5			
5251535	2025-08-01	0,2	5	29	90	99	100	100	100	100	2,5			
5251346	2025-07-04	1,7	15	44	68	86	94	97	98	100	4,1			
5251140	2025-06-06	0,4	15	63	86	97	100	100	100	100	2,3			
5250854	2025-05-01	0,5	4	28	70	96	99	100	100	100	2,8			
5250614	2025-04-01	0,6	5	27	81	97	99	100	100	100	2,6			
Middelværdi		0,9	10	45	82	95	98	99	100	100	2,7		1,76	16,6
standardafvigelse		0,9	6,7	16,2	10,2	5,9	3,4	1,8	1,1		0,7			
Største værdi		2,7	20	68	94	99	100	100	100	100	4,1			
Mindste værdi		0,1	2	27	68	82	90	95	97	100	2,0			
Antal analyse prøver		10									10		1	1

Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 2026-01-20

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr
36780500
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email
linda.terkelsen@ncc.dk
Internetadresse
www.tilslag.dk

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur