

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007917-1322-7	Dato for prøveudtagning 06-01-2026	Prøve start 06-01-2026
	Produkt 0/4 mm betonsand, kl. E	Modtaget den 06-01-2026	Prøve slut
Produktionssted Avedøre Sten & Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Søsand	Reference	ID ASG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 20 dgs kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning TK-84	0,07		0,20


Kornstørrelsesfordeling

gnf. %

D60 0,430 D50 0,372 D60/D10 (U-tal) 2,7
D10 0,160

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

99	100	100	5,6
99	100	100	4
90	100	99	2,8
89	99	97	2
75	95	89	1
60	80	72	0,5
25	37	29	0,25
0	5	3	0,125
0,0	3,0	0,4	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 16-01-2026

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur