



Varedeklaration
1007917-1322 - 7 - BETON

Produkt
0/4 mm betonsand, kl. E

Produktionsbeskrivelse
Søsand

Dekl.dato
2025-10-23

Statistikskema

Leverandør
**NCC Industry
Avedøre Sten & Grus
Stamholmen 225**

Produktionssted
**Avedøre Sten & Grus
Stamholmen 225
2650 Hvidovre**

2025-08-01 - 2026-01-16

Side 1(1)

Sigteserie	Gennemfald (%) vægt										U-tal	Korn-	Absorberet	Humus-	Klorid-	Aekvivalent	Kemisk
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	2,8	4	5,6		D60 / D10	densitet	vand	indhold	indhold	alkali-	svind
												VOT				indhold	
Middelværdi - varedeklaration	1,0	3	27	72	90	97	99	100	100			2,63	0,2	Lysere	0,018	0,016	0,08
Max værdi - grænselinie	3,0	5	37	80	95	99	100	100	100			2,67	0,4		0,020	0,020	0,20
Min værdi - grænselinie	0,0	0	25	60	75	89	90	99	99			2,59	0,1	Lysere			
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	Mg/m³	%		%	%	ml/kg
5251753	2025-09-12	0,2	2	30	71	87	96	99	100	100	2,7						0,15
5251845	2025-09-26	0,1	2	25	62	80	94	99	100	100	2,9						0,20
5251881	2025-10-06	0,4	3	27	67	86	96	98	99	100	2,8						0,13
5252117	2025-11-07	0,4	3	27	66	85	95	98	100	100	2,8				0,016	0,014	* 0,21 *
5252195	2025-11-18	0,2	2	31	78	94	99	100	100	100	2,5						0,07
5252196	2025-11-18	0,1	1	31	78	94	99	100	100	100	2,5						0,09
5252205	2025-11-20	0,1	1	28	74	93	98	99	100	100	2,6						0,12
5252209	2025-11-21	0,1	1	27	71	89	97	99	100	100	2,6						0,11
5252239	2025-11-24	0,1	2	31	77	91	98	99	100	100	2,5						0,11
5260018	2026-01-06	0,4	3	29	72	89	97	99	100	100	2,7						0,07
Middelværdi		0,2	2	29	72	89	97	99	100	100	2,7				0,016	0,014	0,13
standardafvigelse		0,1	0,8	2,1	5,4	4,5	1,7	0,7	0,3		0,1						0,0
Største værdi		0,4	3	31	78	94	99	100	100	100	2,9						0,21
Mindste værdi		0,1	1	25	62	80	94	98	99	100	2,5						0,07
Antal analyse prøver		10										10		1		1	10

Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 2026-01-16

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse

Telefon nr
36780500

Org.nr

Email
linda.terkelsen@ncc.dk
Internetadresse
www.tilslag.dk

Hovedkontor

Fax nr

MVA nr

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur