RAPPORT

Prøve nr **5260023**

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Leverandør	Varedeklaration	Dato for prøveudtagning	Prøve start
	1007864-1322-2	**07-01-2026**	**07-01-2026**
	Produkt	Modtaget den	Prøve slut
	0/4 mm Pudsegrus	**07-01-2026**	
		Reference / ID	
Produktionssted	Produktbetegnelse	**ASG**	
Avedøre Sten & Grus	**Søsand**	Registreret af	Mærkning
Stamholmen 225			**Halvårlig kontrol**
2650 Hvidovre	Objekt	Udtaget af	

Egenskab / prøvemetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,489	D50	0,406	D60/D10 (U-tal)	3,6
D10	0,134				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
96	100	100	8
96	100	100	5,6
95	100	99	4
80	100	95	2
75	95	83	1
52	82	61	0,5
15	41	31	0,25
0	15	8	0,125
0,0	3,0	0,7	0,063



Sigte (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8
målt gnf. %	0,7	8	31	61	83	95	99	100	

Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 16-01-2026

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder

Elektronisk signatur

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse

Hovedkontor

Telefon nr **36780500**

Fax nr

Org.nr

MVA nr

Email **linda.terkelsen@ncc.dk**

Internetadresse **www.tilslag.dk**