RAPPORT

Prøve nr **5240524**

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Leverandør	Varedeklaration	Dato for prøveudtagning	Prøve start
	1000091 - 1323-3	**02-04-2024**	**11-04-2024**
	Produkt	Modtaget den	Prøve slut
	0/2 mm Mørtelsand	**02-04-2024**	**12-04-2024**
		Reference / ID	
Produktionssted	Produktbetegnelse	**KSG**	
Køge Sten og grus	**Søsand**	Registreret af	Mærkning
Nordhavnsvej 22			**20-dages kontrol**
4600 Køge	Objekt	Analyseret af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,376	D50	0,312	D60/D10 (U-tal)	2,6
D10	0,145				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
100	100	100	8
100	100	100	4
99	100	100	2,8
98	100	100	2
90	100	95	1
78	97	80	0,5
35	55	40	0,25
1	11	4	0,125
0,0	3,0	0,4	0,063



Sigte (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	2,8	4	8
målt gnf. %	0,4	4	40	80	95	100	100	100	

Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 16-04-2024

Lene Seilling Olsen, Laborant

Elektronisk signatur

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse

Hovedkontor

Telefon nr **36780500**

Fax nr

Org.nr

MVA nr

Email **ulh@ncc.dk**

Internetadresse **www.tilslag.dk**