

Stenmaterial	Side 1 af 1
---------------------	-------------

Leverandør	Varedeklaration 1007924-1121-1	Dato for prøveudtagning 17-02-2021	Prøve start
	Produkt 0/4mm Bundsikringsgrus kv.II	Modtaget den 17-02-2021	Prøve slut
Produktionssted Vesterhavsrå Esbjerg Orionvej 7 6700 Esbjerg Tlf. 75134433	Produktbetegnelse Sorteret sømateriale	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Tørsigtning			
---	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,944	D50	0,729	D60/D10 (U-tal)	5,5
D10	0,171				

Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie



Bemærkning

Sted og dato
Esbjerg 17-02-2021

Mikkel Svendsen

Mikkel Svendsen, Laborant
Elektronisk signatur