

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007930-1235-1	Dato for prøveudtagning 26-06-2024	Prøve start
	Produkt 0/8mm Bundsikringsgrus kv. II	Modtaget den 27-06-2024	Prøve slut
Produktionssted Brylle Grusgrav Humblekrogen, 5690 Tommerup	Produktbetegnelse tørharpet bakkemateriale	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af Hans	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			
Vand (%)	10,2		
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg) [EA]	1,8		3,0


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%


D60	0,352	D50	0,277	D60/D10 (U-tal)	4,8
D10	0,073				

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

85	100	100	16
85	100	99	8
		97	4
		95	2
		92	1
		80	0,5
		46	0,25
		19	0,125
0,0	9,0	8,3	0,063



Bemærkning

 Sted og dato
Odense 28-06-2024

Mikkel Svendsen, Laborant
 Elektronisk signatur