

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007761-1322-1	Dato for prøveudtagning 01-10-20	Prøve start 01-10-20
	Produkt 0/8mm Betongrus	Modtaget den 01-10-20	Prøve slut 01-10-20
Produktionssted RN Sten & Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Søsand	Reference nr	ID nr ASG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 1/2 årlig kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,518	D50	0,403	D60/D10 (U-tal)	3,9
D10	0,133				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 05-10-20

Ulla Hansen

Ulla Hansen, Laborant
Elektronisk signatur