

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>10000035 - 1323-2</b>	Dato for prøveudtagning <b>05-07-21</b>	Prøve start <b>06-07-21</b>
	Produkt <b>0/8mm Betongrus</b>	Modtaget den <b>06-07-21</b>	Prøve slut <b>06-07-21</b>
Produktionssted <b>Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge</b>	Produktbetegnelse <b>Søsand</b>	Reference nr	ID nr <b>KSG</b>
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning <b>1/2 årlig</b>
		Udtaget af	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--

### Kornstørrelsesfordeling

D60	0,690	D50	0,486	D60/D10 (U-tal)	4,7
D10	0,146				

Min- Max- Forv. Sigte-  
værdi værdi værdi serie



Bemærkning	Sted og dato <b>Avedøre 09-07-21</b>  <b>Ulla Hansen, Laborant</b> Elektronisk signatur
------------	--