RAPPORT

Prøve nr **5240869**

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Leverandør	Varedeklaration **1007925-1322-6**	Dato for prøveudtagning **06-06-2024**	Prøve start **06-06-2024**
	Produkt **0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1**	Modtaget den **06-06-2024**	Prøve slut **06-06-2024**
		Reference	ID **Nordkajen**
Produktionssted **RN Sten og Grus** **Stamholmen 225** **2650 Hvidovre**	Produktbetegnelse **Sømateriale**	Registreret af	Mærkning **20 dages kontrol**
	Objekt	Udtaget af	

Egenskab / prøvemetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling **Tørsigtning**			

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,361	D50	0,261	D60/D10 (U-tal)	3,7
D10	0,097				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
90	100	100	8
90	100	100	5,6
		99	4
		96	2
		89	1
		74	0,5
		49	0,25
		15	0,125
0,0	5,0	3,7	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 26-06-2024

Ulla Hansen

Ulla Hansen, Laborant
Elektronisk signatur

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse

Hovedkontor

Telefon nr
36780500
Fax nr

Org.nr

MVA nr

Email
ulh@ncc.dk
Internetadresse
www.tilslag.dk