



Varedeklaration  
1007926-1322 - 1 - BETON

Dekl.dato  
2020-04-22

Produkt  
0/20mm Bundsikringsgrus

Produktionsbeskrivelse  
Bundsikringsgrus Kval.2

Leverandør  
NCC Industry  
RN Sten og Grus  
Stamholmen 225

Produktionssted  
RN Sten og Grus  
Stamholmen 225  
2650 Hvidovre

2021-04-01 - 2021-11-08

Side 1(1)

Sigteserie	Gennemfald (%) vægt													Methylen- blå			
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4					
Middelværdi - varedeklaration	1,0	4,0	24,0	57,0	79,0	92,0	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
Max værdi - grænselinie	9,0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		3
Min værdi - grænselinie	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
5210821	2021-05-04	6,1	8	28	69	93	97	99	99	99	100	100	100				0,7
5210918	2021-05-21	5,4	8	34	74	95	99	100	100	100	100	100	100				0,7
5210997	2021-06-01	5,9	12	43	79	95	98	99	99	99	99	100	100				0,8
5211208	2021-07-01	5,8	11	41	79	94	97	99	100	100	100	100	100				1,0
5211398	2021-07-26	8,4	13	42	77	93	97	99	99	100	100	100	100				1,0
5211446	2021-08-03	6,0	9	37	74	91	95	97	98	98	98	99	100				1,0
5211656	2021-09-01	5,3	10	45	76	94	98	99	100	100	100	100	100				0,8
5211877	2021-10-04	4,3	8	37	74	92	97	98	99	99	100	100	100				0,9
5211992	2021-10-19	3,9	7	22	51	78	91	96	98	100	100	100	100				0,9
5212096	2021-11-01	6,9	17	63	85	93	96	98	99	100	100	100	100				1,3
Middelværdi		5,8	10	39	74	92	97	98	99	100	100	100	100				
standardafvigelse		1,3	3,1	11,0	9,1	5,0	2,2	1,2	0,7	0,7	0,7	0,3					
største værdi		8,4	17	63	85	95	99	100	100	100	100	100	100				
mindste værdi		3,9	7	22	51	78	91	96	98	98	98	99	100				
Antal analyse prøve		10															10

Bemærkning

Sted og dato  
Avedøre 2021-11-08

NCC Industry A/S  
Laboratorie: Avedøre  
Stamholmen 225  
2650 Hvidovre

Besøgsadresse  
Hovedkontor

Telefon nr  
36780500  
Fax nr

Org.nr  
MVA nr

Email  
ulh@ncc.dk  
Internetadresse  
www.tilslag.dk

Ulla Hansen, Laborant  
Elektronisk signatur