

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>1007925-1322-3</b>	Dato for prøveudtagning <b>01-11-21</b>	Prøve start <b>01-11-21</b>
	Produkt <b>0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1</b>	Modtaget den <b>01-11-21</b>	Prøve slut <b>08-11-21</b>
Produktionssted <b>RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre</b>	Produktbetegnelse <b>Sømateriale</b>	Reference nr	ID nr <b>ASG</b>
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning <b>20 dages kontrol</b>
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--

### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,283	D50	0,229	D60/D10 (U-tal)	2,6
D10	0,110				

Min- Max- Forv. Sigte-  
værdi værdi værdi serie



Bemærkning

Sted og dato  
**Avedøre 08-11-21**

*Ulla Hansen*

---

**Ulla Hansen, Laborant**  
Elektronisk signatur