



Varedeklaration  
1007925-1322 - 3 - BETON

Dekl.dato  
2021-09-21

Produkt  
0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1

Produktionsbeskrivelse  
Sømateriale

Leverandør  
NCC Industry  
RN Sten og Grus  
Stamholmen 225

Produktionssted  
RN Sten og Grus  
Stamholmen 225  
2650 Hvidovre

2021-03-01 - 2021-11-08

Side 1(1)

Sigteserie	Gennemfald (%) vægt										U-tal
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8		D60 / D10
Middelværdi - varedeklaration	2,0	8	40	70	85	90	93	95	100		
Max værdi - grænselinie	5,0	15	60	90	95	100	100	100	100		
Min værdi - grænselinie	0,0	0	15	50	70	80	85	90	90		
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
5210382	2021-03-03	4,1	8	37	75	93	98	99	100	100	3,0
5210625	2021-04-06	3,4	7	38	78	*96*	99	100	100	100	2,8
5210820	2021-05-04	2,6	6	26	71	*96*	99	100	100	100	2,9
5210996	2021-06-01	2,3	4	19	62	95	99	100	100	100	2,8
5211207	2021-07-01	4,2	9	42	83	*98*	100	100	100	100	2,8
5211397	2021-07-26	0,7	5	34	65	80	88	94	97	99	3,1
5211445	2021-08-03	4,9	13	51	80	94	98	99	99	100	3,3
5211655	2021-09-01	4,8	13	49	79	95	98	98	98	98	3,3
5211876	2021-10-04	3,1	7	39	78	*96*	99	100	100	100	2,9
5212095	2021-11-01	1,3	13	58	76	86	93	97	98	99	2,6
Middelværdi		3,1	9	39	75	93	97	99	99	100	3,0
standardafvigelse		1,4	3,4	11,6	6,7	5,6	3,7	1,9	1,1	0,7	0,2
Største værdi		4,9	13	58	83	98	100	100	100	100	3,3
Mindste værdi		0,7	4	19	62	80	88	94	97	98	2,6
Antal analyse prøve		10									10

Bemærkning

Sted og dato  
Avedøre 2021-11-08

NCC Industry A/S  
Laboratorie: Avedøre  
Stamholmen 225  
2650 Hvidovre

Besøgsadresse  
Hovedkontor

Telefon nr  
36780500  
Fax nr

Org.nr  
MVA nr

Email  
ulh@ncc.dk  
Internetadresse  
www.tilslag.dk

Ulla Hansen, Laborant

Elektronisk signatur