

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007925 - 1323-4	Dato for prøveudtagning 05-01-22	Prøve start 06-01-22
	Produkt 0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1	Modtaget den 06-01-22	Prøve slut 06-01-22
Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Produktbetegnelse Sømateriale	Reference nr	ID nr KSG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 1/2 årlig kontrol + indstamping
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,599	D50	0,434	D60/D10 (U-tal)	4,5
D10	0,134				

Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 07-01-22

Ulla Hansen

Ulla Hansen, Laborant
Elektronisk signatur