



Varedeklaration  
1007926-1322 - 1 - BETON

Dekl.dato  
2020-04-22

Produkt  
0/20mm Bundsikringsgrus

Produktionsbeskrivelse  
Bundsikringsgrus Kval.2

Leverandør  
NCC Industry  
RN Sten og Grus  
Stamholmen 225

Produktionssted  
RN Sten og Grus  
Stamholmen 225  
2650 Hvidovre

2021-11-01 - 2022-08-04

Side 1(1)

Sigteserie	Gennemfald (%) vægt													Methylen- blå			
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4					
Middelværdi - varedeklaration	1,0	4,0	24,0	57,0	79,0	92,0	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
Max værdi - grænselinie	9,0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		3
Min værdi - grænselinie	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
5212185	2021-11-18	5,1	14	61	82	91	95	98	99	100	100	100	100				0,9
5212284	2021-12-01	5,8	16	53	80	90	94	97	98	99	100	100	100				1,4
5220019	2022-01-04	3,1	8	61	91	96	98	99	100	100	100	100	100				0,5
5220245	2022-02-02	2,7	3	57	91	98	99	100	100	100	100	100	100				0,4
5220424	2022-03-01	5,2	10	46	75	87	94	97	99	100	100	100	100				0,9
5220659	2022-04-04	4,6	8	39	71	81	83	90	97	99	100	100	100				0,8
5220869	2022-05-02	8,4	16	44	65	75	80	88	93	95	97	99	100				1,3
5221081	2022-06-01	7,0	13	45	72	84	89	93	97	100	100	100	100				0,9
5221295	2022-07-04	5,2	10	46	80	88	90	93	98	100	100	100	100				1,6
5221540	2022-08-02	7,4	17	53	77	86	89	94	98	100	100	100	100				1,7
Middelværdi		5,5	12	51	78	88	91	95	98	99	100	100	100				
standardafvigelse		1,8	4,5	7,6	8,3	6,8	6,2	4,0	2,0	1,6	0,9	0,3					
største værdi		8,4	17	61	91	98	99	100	100	100	100	100	100				
mindste værdi		2,7	3	39	65	75	80	88	93	95	97	99	100				
Antal analyse prøve		10															10

Bemærkning

Sted og dato  
Avedøre 2022-08-04

NCC Industry A/S  
Laboratorie: Avedøre  
Stamholmen 225  
2650 Hvidovre

Besøgsadresse  
Hovedkontor

Telefon nr  
36780500  
Fax nr

Org.nr  
MVA nr

Email  
ulh@ncc.dk  
Internetadresse  
www.tilslag.dk

Ulla Hansen, Laborant

Elektronisk signatur