



Varedeklaration
1007925-1322 - 6 - BETON

Produkt
0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1

Produktionsbeskrivelse
Sømateriale

Dekl.dato
2024-05-16

Statistikskema

2023-07-16 - 2024-07-16

Leverandør
NCC Industry
RN Sten og Grus
Stamholmen 225
Produktionssted
RN Sten og Grus
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Side 1(1)

Sigteserie	Gennemfald (%) vægt										U-tal	Methylen-	Vibrations-	Vibrations-	
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8		D60 / D10	blå	forsøg	forsøg	
Middelværdi - varedeklaration	3,0	8	37	70	85	95	95	95	100				P-dmax	1,74	16,3
Max værdi - grænselinie	5,0							100	100			2,5	1,84	19,3	
Min værdi - grænselinie	0,0							90	90				1,64	13,3	
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	g/kg	t/m3	%	
5232054	2023-10-02	1,9	6	24	54	75	87	94	98	100		4,2			
5232252	2023-11-01	2,0	12	50	73	91	97	99	100	100		3,1			
5232447	2023-12-05	1,3	5	43	71	84	92	96	98	99		2,9			
5240004	2024-01-04	1,2	4	37	70	87	95	98	99	99		2,9			
5240172	2024-02-05	1,1	5	23	57	75	85	93	96	98		3,7			
5240349	2024-03-08	3,4	10	27	78	93	97	99	100	100		3,3			
5240522	2024-03-27	1,4	5	27	66	83	91	95	97	98		3,0			
5240706	2024-05-07	1,2	5	17	45	73	89	98	100	100		4,4			
5240869	2024-06-06	3,7	15	49	74	89	96	99	100	100		3,7			
5241109	2024-07-08	1,5	9	45	72	86	93	97	98	100		3,0			
Middelværdi		1,9	8	34	66	84	92	97	99	99		3,4			
standardafvigelse		0,9	3,7	12,0	10,5	7,1	4,2	2,2	1,4	0,8		0,6			
Største værdi		3,7	15	50	78	93	97	99	100	100		4,4			
Mindste værdi		1,1	4	17	45	73	85	93	96	98		2,9			
Antal analyse prøver		10										10			

Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 2024-07-19

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr
36780500
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email
ulh@ncc.dk
Internetadresse
www.tilslag.dk

ANN Adsøl, Laborant

Elektronisk signatur