RAPPORT

Prøve nr **5241091**

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Leverandør	Varedeklaration **1007925 - 1323-6** Produkt **0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1**	Dato for prøveudtagning **03-07-2024** Modtaget den **07-07-2024** Reference / ID **KSG**	Prøve start **07-07-2024** Prøve slut **07-07-2024**
Produktionssted **Køge Sten og grus** **Nordhavnsvej 22** **4600 Køge**	Produktbetegnelse **Sømateriale** Objekt	Registreret af Udtaget af	Mærkning **1/2 årlig kontrol**

Egenskab / prøvemetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling **Tørsigtning**			

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,677	D50 0,488	D60/D10 (U-tal) 4,0
D10	0,168		

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
90	100	100	8
90	100	98	5,6
		96	4
		88	2
		76	1
		52	0,5
		19	0,25
		5	0,125
0,0	5,0	0,6	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 23-07-2024

ANN Adsbøl, Laborant
Elektronisk signatur

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr **36780500**
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email **ulh@ncc.dk**
Internetadresse **www.tilslag.dk**