

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>1007925-1322-4</b>	Dato for prøveudtagning <b>01-06-22</b>	Prøve start <b>02-06-22</b>
	Produkt <b>0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1</b>	Modtaget den <b>02-06-22</b>	Prøve slut <b>02-06-22</b>
Produktionssted <b>RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre</b>	Produktbetegnelse <b>Sømateriale</b>	Reference nr	ID nr <b>ASG</b>
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning <b>20 dages kontrol</b>
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--

### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

Min- Max- Forv. Sigte-  
værdi værdi værdi serie

90	100	100	8
90	100	100	5,6
		98	4
		97	2
		93	1
		83	0,5
		52	0,25
		10	0,125
0,0	5,0	1,6	0,063



Bemærkning

Sted og dato  
**Avedøre 02-06-22**

*Ulla Hansen*

---

**Ulla Hansen, Laborant**  
Elektronisk signatur